

Ügyszám: VFEO/330-4/2026
ÜGYINTÉZŐ: Bukta Attila
Villamosenergia-felügyeleti
és Árszabályozási Főosztály
TELEFON: 06-1-459-7859
E-mail: BUKTAA@MEKH.HU

Határozat száma: H995/2026.

Tárgy: Villamosenergia-tárolói összevont engedély – FEH Solar One Kft.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: **Hivatal**) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

A Hivatal a **FEH Solar One Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely:1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. emelet; cégjegyzékszám: 01-09-285316; adószám: 25716276-2-42; rövid nevén: **FEH Solar One Kft.** a továbbiakban: **Engedélyes**) villamosenergia-tárolására vonatkozó összevont létesítési és működési engedély iránti kérelmének - amelyet az Engedélyes nevében az **ESLAR Kft.** (székhely: 1118 Budapest Ménesi út 24. cégjegyzékszám: 01-09-393133 a továbbiakban: **Meghatalmazott**) nyújtott be - **helyt ad**, és az Engedélyes részére a

Fót 5460/34 Villamosenergia-tároló

vonatkozásában az alábbi feltételekkel villamosenergia-tároló létesítésére, a villamosenergia-tárolására és a villamosenergia-tároló működtetésére vonatkozóan

VILLAMOSENERGIA-TÁROLÓI ÖSSZEVONT ENGEDÉLYT

(a továbbiakban: **Engedély**) ad.

I. A villamosenergia-tároló működtetés általános feltételei

I.1. Fogalom-meghatározások

A jelen Engedélyben használt fogalmakon a villamos energiáról szóló többször módosított 2007. évi LXXXVI. törvényben (a továbbiakban: **VET**), a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: **VET Vhr.**), a VET felhatalmazása alapján kiadott további jogszabályokban, valamint az Engedélyben az alábbiak szerint meghatározott, nagybetűvel használt fogalmakat kell érteni:

- a) **Engedélyköteles Tevékenység** a VET 74. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenység;
- b) **Időbeli hatály:** a jelen Engedély III.1. pontjában meghatározott időpont, ameddig az Engedély hatályban van;
- c) **Villamosenergia-tároló:** villamosenergia fizikai vagy kémiai technológiával történő tárolására szolgáló berendezés, amely a betáplált villamos energiát átalakítja, eltárolja és annak műszaki veszteséggel csökkentett részét a villamosenergia-rendszerbe visszatáplálja;
- d) **Tároló eszköz** (mint alapvető eszköz) az összes olyan rendszer és berendezés, ideértve többek között a 3. számú mellékletben megnevezett tárolót, a 4. számú mellékletben felsorolt tárolói egységeket és ezek segédberendezéseit, a villamos átalakító-, kapcsoló berendezéseket, illetve az összes egyéb olyan jogosultságot és eszközt, fizikai vagy szellemi javakat (pl. szellemi tulajdonjog), amelyek
 - 1) az Engedély kiadásakor, illetve azt követően részben, vagy egészben az Engedélyes tulajdonában vannak, vagy amelyeket az Engedély Érvényességi Ideje alatt ilyen céllal részben, vagy egészben megszerez, és amelyeket az Engedélyes villamos energia tárolására telephelyén használ; vagy
 - 2) az Engedély kiadásakor részben vagy egészben az Engedélyes tulajdonában vannak, vagy amelyeket az Engedély Érvényességi Ideje alatt ilyen céllal részben vagy egészben megszerez és amelyek a villamosenergia-rendszerben más személyek használatában állnak;
- e) **Üzembe helyezés:** új, vagy nagyobb átalakításon átesett, az ellátási szabályzatokban meghatározott főberendezés szabályozott eljárási folyamat szerinti csatlakoztatása az együttműködő villamosenergia-rendszerhez;
- f) **Üzletszabályzat** az Engedélyes jelen Engedély tárgyát képező tevékenységére vonatkozó szabályzata.

A jelen Engedélyben használt fogalmak I.1. pont szerinti tartalma és jelentése – függetlenül attól, hogy az Engedély szövege milyen számban, esetben, időben vagy szóösszetételben használja – változatlan.

I.2. Villamosenergia-tárolói jogok és kötelezettségek

- I.2.1. Az Engedélyes a VET-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban, valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti tevékenységét; jogokat gyakorolhat és kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az Engedélyes más jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségeit.
- I.2.2. Az Engedélyes jogosult az Engedély egyes tárolóegységekre vonatkozó érvényességi időtartama alatt, azok felhasználásával a 4. számú mellékletben az adott tárolóegységre meghatározott teljesítményen villamosenergiát tárolni ezt felhasználni és az eltárolt energiát a hálózatba visszatáplálni. Az Engedélyes jelen engedélye alapján a saját maga által eltárolt villamos energiát jogosult értékesíteni.
- I.2.3. Az Engedélyes mindenkor olyan minőségű villamosenergiát köteles visszatáplálni a villamosenergia rendszerbe, amely megfelel a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, - amennyiben jogszabály alapján Üzletszabályzat készítésére köteles - az Üzletszabályzatban meghatározott követelményeknek, továbbá a Hivatal által közzétett közérdekű határozatokban meghatározottaknak.
- I.2.4. Az Engedélyes köteles az Engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételeknek folyamatosan megfelelni, továbbá köteles a Hivatal - adott Engedélyesre irányadó - mindenkori határozatainak megfelelni, azokat betartani és végrehajtani.
- I.2.5. Az Engedélyben foglalt jogosultságok sem egészben, sem részben nem ruházhatók át.
- I.2.6. A Hivatal maga vagy megbízottja útján jogosult a VET 159. § (1) bekezdés 4. pontja alapján hatósági ellenőrzési tevékenységét végezni.
- I.2.7. Az Engedélyes a VET 80. § (4) bekezdése alapján a tervezett Üzembe Helyezése előtt legalább két hónappal köteles az Üzembe Helyezésről a Hivatalt – a honlapon meghatározott formában -, valamint a villamosenergia-rendszerhez történő kapcsolódása esetén az átviteli rendszerirányítót tájékoztatni.
- I.2.8. Az Engedélyes köteles a kereskedelmi üzem megkezdését követő 30 napon belül a Hivatalt tájékoztatni az Üzembe helyezésről, a tárolt és visszatáplált villamosenergia értékesítésének kezdő időpontjáról, és egyidejűleg – amennyiben az engedélykérelemhez megadott adatokhoz képest változás történt - kérelmeznie kell az Engedély módosítását, az időközben megváltozott adatok Engedélybe bevezetését illetően. Az Engedélyes, a tárolói főberendezések részleges vagy teljes felújítása esetén (abban az esetben is, ha nem történt változás a megadott adatokhoz képest), köteles a Hivatalt tájékoztatni azok Üzembe helyezéséről.

I.3. Lakossági fogyasztókkal, felhasználókkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Az Engedélyes (amennyiben jogszabály alapján Üzletszabályzatot kell készítenie) köteles az Üzletszabályzatát a vevői számára hiánytalanul rendelkezésre bocsátani és (a mindenkor hatályos szöveget) honlapján hozzáférhetővé tenni.

I.4. A villamosenergia-tárolói tevékenység folytatásához szükséges eszközök, azok fenntartása

I.4.1. Az Engedélyes villamosenergia tárolói tevékenységének végzéséhez az Engedély 4. számú mellékletében felsorolt tárolói egységek elengedhetetlenül szükségesek, és azokkal az Engedélyesnek az Engedély érvényességi időtartama alatt folyamatosan rendelkeznie kell.

I.4.2. Az Engedélyes a villamosenergia-rendszer együttműködése és a közcélú hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében köteles valamennyi Tárolói eszközre vonatkozóan a karbantartási, javítási, felújítási munkákat, fejlesztéseket időben elvégezni, valamint gondoskodni a biztonságos és folyamatos működéshez szükséges eszközökről, pótalkatrészekről és egyéb tartozékokról és az tároló terv szerinti üzemeltetéséhez szükséges egyéb műszaki feltételeket biztosítani.

I.4.3. Ha a jelen pontban hivatkozott eszközökkel való rendelkezés a jelen pont szabályaival összhangban történik, az nem jelenti azt, hogy az Engedélyes ne lenne köteles az Engedélyköteles Tevékenység más személlyel történő végzésének I.7. pontbeli szabályainak is megfelelni.

I.5. Mérési adatgyűjtő rendszerek, távközlési hálózat használat

I.5.1. Az Engedélyes köteles a jelen pontban hivatkozott mérési adatgyűjtő rendszerek, távközlési hálózati rendszer karbantartási, javítási, felújítási munkáit, valamint fejlesztését időben elvégezni. Az Engedélyes köteles a mérési adatgyűjtő rendszerekre és a távközlési hálózat használatára az átviteli rendszerirányítóval kötendő szerződések megkötésére irányuló tárgyalások, ajánlat elfogadása, valamint a szerződéskötéshez szükséges feltételek kialakítása során jóhiszeműen eljárni úgy, hogy magatartása segítse elő a villamosenergia-rendszer üzembiztonságát, az ellátás biztonságát, a legkisebb költség elvének érvényesítését.

I.5.2. Az Engedélyes jogosult az elszámolási méréshez szükséges, más engedélyesek tulajdonában álló eszközök használatára, ha erre vonatkozóan a felek között megállapodás jön létre. A használati jogosultság a megbízható és valós adatgyűjtéshez szükséges mértékű (beleértve ésszerű tartalékkapacitást is) kapacitás tekintetében áll fenn.

I.5.3. A távközlési rendszerek és a mérési adatgyűjtő rendszerek használatával összefüggő szerződések megkötése és teljesítése során biztosítani kell:

- a) a távközlési rendszerek és a mérési adatgyűjtő rendszerek működésének biztonságát;

- b) a távközlési rendszerek, és a mérési adatgyűjtő rendszerekhez az átviteli rendszerirányító és az általa megbízott személy(ek) hozzáférését;
- c) a távközlési rendszerekben, és a mérési adatgyűjtő rendszerekben tárolt, illetve továbbított adatok eredetiségének, változatlanságának fenntartását, továbbá olyan kezelését, hogy azokhoz jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá.

I.6. Minőségbiztosítási rendszer

A 20 MW és azt meghaladó beépített teljesítménnyel rendelkező Engedélyes a villamos energia tárolói tevékenység valamennyi elemére vonatkozó, független minőségtanúsító szervezet által ellenőrzött minőségbiztosítási rendszert köteles létrehozni és működtetni az üzembe helyezést követő 6 hónapon belül. E rendszernek biztosítania kell a jelen Engedélyben foglalt tevékenységre irányadó jogszabályok, és egyéb előírások betartásának az ellenőrzését és ellenőrizhetőségét.

I.7. Az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenysége egyes elemeinek más személy által történő végzése

Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy a más személy által végzett tevékenységet az Engedély, a VET, az alkalmazandó egyéb jogszabályok, a villamosenergia-ellátási szabályzatok rendelkezéseivel összhangban végezzék. Az Engedélyes a más személy által végzett tevékenységért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.

I.8. Egyéb tevékenységek

Az Engedélyes villamosenergia-tárolás körébe nem tartozó tevékenysége nem veszélyeztetheti az Engedélyes villamos energia tárolói tevékenységének végzését.

I.9. Egyéb jogok és köteleességek

- I.9.1. Az Engedélyes köteles mérlegkört alakítani, vagy valamely mérlegkörhöz csatlakozni. Ha egyik mérlegkörhöz sem csatlakozik, egyszemélyes mérlegkörnek minősülhet az erre vonatkozó szabályok szerint (jogszabályok, Hivatal határozatai, ellátási szabályzatok). Ebben az esetben az Engedélyes az egyszemélyes mérlegkör felelőse.
- I.9.2. A mérlegkör-felelősi feladatokat az Engedélyes a jogszabályokban, az Engedélyben, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, az Üzletszabályzatában és a létrejött szerződésben foglaltak szerint köteles ellátni.
- I.9.3. Az Engedélyes az Európai Parlament és Tanács a villamos energia belső piacáról szóló 2019/943/EU Rendeletben (2019. június 5.) foglaltak végrehajtása érdekében köteles együttműködni – a villamosenergia-tárolói adatok publikálása céljából – az átviteli rendszerirányítóval.

I.10. Adatszolgáltatási és információadási kötelezettség

- I.10.1. A villamosenergia-tárolás biztonságának és előírt színvonalának fenntartása, a jelen Engedély, a VET és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásának ellenőrzése érdekében, a Hivatal jogosult ellenőrizni az Engedélyes tevékenységével és üzletmenetével összefüggő valamennyi adatot, nyilvántartást és dokumentumot - beleértve az üzleti titkot tartalmazó információt is -, jogosult ezekről másolatot és kivonatot készíteni, valamint egyedi felhívás alapján információt, adatot kérni.
- I.10.2. Az Engedélyes a VET 152. §-ában foglaltak szerint köteles a Hivatal részére megadni a Hivatal feladatai ellátásához szükséges információkat. Az adatszolgáltatás tartalmát és formáját a Hivatal a villamos energia, földgáz és távhő iparágakra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelet (a továbbiakban: **Energetikai Adatrendelet**) útján határozza meg. Az Engedélyes, a VET Vhr., a vonatkozó jogszabályok és a Hivatal határozatai, illetve egyedi felhívása az Energetikai Adatrendelet 1. § a) pontja alapján köteles esetenként és rendszeres, továbbá szükség szerint rendkívüli (eseti) adatszolgáltatásra köteleesen a Hivatal által előírt formában, csoportosításban és módon (írásban, elektronikusan, adathordozón vagy egyéb módon) határidőre információt, adatot szolgáltatni.
- I.10.3. Az Engedélyes rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége a részére kiadott engedély véglegessé válásának napján áll be, és az engedélyt visszavonó határozat véglegessé válásának napjával, vagy – ha az engedély határozott időre szól, és a határozott idő meghosszabbítása érdekében engedély módosítás iránti kérelmet az adatszolgáltató nem nyújt be a Hivatalhoz – az engedély megszűnésének napjával szűnik meg. Az Engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége az engedély felfüggesztésének ideje alatt is fennáll. Az Engedélyes a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét az Energetikai Adatrendelet 10. §-ában foglaltaknak megfelelően az Energetikai Adatrendelet vonatkozó melléklete szerint, elektronikus formában a Hivatal Energiainformációs Adattára (a továbbiakban: **EIA**) adatgyűjtő alrendszerének útján teljesíti. A Hivatal EIA adatgyűjtő alrendszere a <https://eia.mekh.hu> címen érhető el. A <https://eia.mekh.hu> címen található használati útmutató tartalmazza az EIA használatát bemutató felhasználói kézikönyvet, továbbá a belépéshez, jelszóigényléshez szükséges információkat. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges formanyomtatványok és kitöltési útmutatók a Hivatal honlapján, a <https://www.mekh.hu/energiainformacios-adattar> címen érhetők el. Az Engedélyes az Energetikai Adatrendelet 13. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott eseti adatszolgáltatási kötelezettséget a Hivatal határozatában foglaltak szerint teljesíti.
- I.10.4. Az Engedélyes által teljesített adatszolgáltatások nem mentesítik az Engedélyest a jogszabályokban előírt egyéb kötelezettségek teljesítése alól.
- I.10.5. Az Engedélyes a többi engedéllyessel és rendszerhasználóval szemben fennálló adatszolgáltatási és információadási kötelezettségének a jogszabályokban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottak szerint köteles eleget tenni.

I.11. Tevékenységek szétválasztása, könyvelése, egyenlő bánásmód elve

- I.11.1. Amennyiben az Engedélyes a villamosenergia-tároláson kívül más villamosenergia-ipari engedélyköteles tevékenységet is folytat, akkor az Engedélyes köteles eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait Engedélyköteles tevékenységenként, illetve nem Engedélyköteles Tevékenységei vonatkozásában az irányadó jogszabályok rendelkezései szerint, a VET Vhr. 20. számú mellékletében megfogalmazott követelményeknek megfelelően belső számvitelében elkülöníteni, könyvelni, illetve nyomon követhetővé tenni.
- I.11.2. A versenysemlegesség, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, az üzembiztonság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenysége körében köteles biztosítani, hogy:
- a) az azonos típusú engedélyesek és rendszerhasználók részéről azonos, diszkriminációmentes szolgáltatásban és azonos bánásmódban részesüljenek;
 - b) az azonos típusú engedélyesek és rendszerhasználók részéről csak és kizárólag ugyanazon adatokhoz, információkhoz férhessenek hozzá,
 - c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön, és ne részesülhessen előnyben.

I.12. Környezetvédelmi kötelezettségek betartása

Az Engedélyes a létesítés és működés során köteles fokozott figyelmet fordítani a környezetvédelmi kötelezettségek betartására.

I.13. Az Engedély módosítása

- I.13.1. A Hivatal az Engedélyt a VET, a VET Vhr. rendelkezései alapján és egyéb, a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel az Engedélyes írásbeli kérelmére, vagy hivatalból módosíthatja.
- I.13.2. A teljesítménynövelés, bővítés megvalósulása után az Engedélyes a próbaüzem záró jegyzőkönyvének keltét követő 30 napon belül köteles kérelmezni a működési Engedélye módosítását.
- I.13.3. Az Engedély mellékleteiben nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások esetén, a változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül az Engedélyes köteles kérelmezni az Engedély módosítását a Hivatal által megjelölt módon.

I.14. Jogkövetkezmények az Engedély feltételeinek be nem tartása esetén

- I.14.1. Amennyiben az Engedélyes jogszabályban, Engedélyben, a Hivatal által kiadott más határozataiban, továbbá a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, az üzletszabályzatban meghatározott kötelezettségét megszegi, úgy a Hivatal a jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
- I.14.2. Az I.14.1. pont szerinti kötelezettség megszegésének minősül, ha az Engedélyes az Engedélyben és a Hivatal más határozataiban meghatározott dokumentumokat, adatszolgáltatásokat nem az előírt határidőre, formában, vagy tartalommal nyújtja be a Hivatalnak.

I.15. Az Engedély visszavonása

A Hivatal az Engedélyt a jogszabályokban meghatározott esetekben visszavonhatja.

I.16. Jogok, kötelezettségek jogszabályok és egyéb előírások betartása

I.16.1. Az Engedélyes az Érvényességi Idő alatt mindenkor köteles betartani a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül

- a) a jelen Engedélyt;
- b) a Hivatal rá vonatkozó határozatait;
- c) a Hivatal által kiadott irányelveket;
- d) minden rá vonatkozó műszaki és biztonsági előírást;
- e) a villamosenergia-ellátási szabályzatokat;
- f) az átviteli rendszerirányító utasításait.

I.16.2. Az Engedélyes különösen köteles betartani az I.16.1. pontban foglaltak általános érvényének korlátozása nélkül a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekre vonatkozó jogszabály(ok) korlátozásra és szünetelésre vonatkozó előírásait, az illetékes miniszter, a Hivatal, vagy más által ezen jogszabály(ok) alapján közzétett bármely rendelkezést, továbbá valamennyi a szükségállapotra vonatkozó jogszabályi előírást.

I.17. Értesítési rendelkezések

I.17.1. Az Engedélyes értesítési címe

Név: FEH Solar One Kft.
Székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. emelet
Telefon: +3630210157
E-mail: bence.acs@eslar.hu
A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 25716276#cegkapu

I.17.2. Az Engedélyes megváltoztathatja az értesítési címét, azonban erről a Hivatalt haladéktalanul értesíteni köteles. Az értesítési cím megváltozása nem igényli az Engedély módosítását.

I.18. Díjak

Az Engedélyes a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: **Díjrendelet**) 1. melléklet B) táblázat 153. pontja (500 000 Ft, azaz ötszázezer forint) szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A Hivatal az ügyintézési határidőt túllépte, ezért intézkedik az igazgatási szolgáltatási díjnak megfelelő összeg Engedélyes részére történő visszafizetéséről.

A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

I.19. **Mellékletek**

A jelen Engedély következő mellékletei az Engedély elválaszthatatlan részét képezik:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. számú melléklet | A Hivatalnak benyújtandó dokumentumok |
| 2. számú melléklet | A villamosenergia-tároló beruházás adatai |
| 3. számú melléklet | Az Engedély tárgyát képező villamosenergia-tároló összefoglaló adatai |
| 4. számú melléklet | Az alapvető eszközök / tárolói főberendezések adatai |
| 5. számú melléklet | Villamos energia csatlakozási pont, mérési pont az Engedélyes és a hálózati engedélyes között |

II. **Jogorvoslat**

A határozat ellen közigazgatási per indítható a határozat közlésétől (átvételétől) számított 30 (harminc) napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell benyújtani az elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelő úrlapon keresztül, amely a következő helyen érhető el:

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,d50be8b3-ae75-446e-8f51-aae40fea393b

A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A Fővárosi Törvényszék előtti perben kötelező a jogi képviselet. A Fővárosi Törvényszék a keresetet tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, amelynek előzetes megfizetése alól mentesülnek a felek.

III. **Az Engedély időbeli hatálya és vegyes rendelkezések**

- III.1. Jelen Engedély 2035. december 31-ig hatályos.
- III.2. A Hivatal intézkedik a véglegessé vált határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes a Hivatalnál 2025. július 31-én érkezett, VFEO/1104-1/2025 iktatószámú beadványában villamosenergia-tároló vonatkozásában összevont létesítési és működési engedély iránti kérelmet nyújtott be.

A Hivatal 2025 szeptember 02-án kelt, VFEO/1104-2/2025 ügyiratszámú végzésében tényállás tisztázására hívta fel az Engedélyest, mivel több dokumentum tekintetében hiányosságot észlelt.

Az Engedélyes 2025. szeptember 04-én érkezett, VFEO/1104-3/2025 iktatószámú beadványában az eljárás szünetelése céljából terjesztett elő kérelmet.

A Hivatal a VFEO/1104-4/2025 iktatószámú végzésében az Engedélyes kérelmére 2025. szeptember 05-től elrendelte az eljárás szünetelését.

Az Engedélyes 2026. február 11-én érkezett, VFEO/330-1/2026 iktatószámú beadványában az eljárás folytatása érdekében terjesztett elő kérelmet, valamint további dokumentumokat nyújtott be az eljárással összefüggésben.

A Hivatal a VFEO/330-2/2026 iktatószámú végzésében az Engedélyes kérelmére 2026. február 12-től elrendelte az eljárás folytatását.

Az Engedélyes a Hivatalnál 2026. március 09. napján érkezett, VFEO/330-3/2026. ügyiratszámon iktatott beadványában kiegészítette kérelmét, a tényállás tisztázásban jelzett, hiányzó dokumentumok vonatkozásában.

A VET 74. § (1) bekezdés I) pontja alapján a 0,5 MW és az ezt meghaladó névleges kisütési teljesítőképességű villamosenergia-tároló létesítéséhez és üzemeltetéséhez a Hivatal által kiadott engedély szükséges.

A VET 90/C. § (1) bekezdése alapján a villamosenergia-tárolóra - eltérő rendelkezések hiányában és névleges kimeneti teljesítőképességétől függetlenül - a VET-ben és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban az erőműre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

A VET Vhr. 4. számú melléklet „A kiserőművi összevont engedély iránti kérelemhez benyújtandó dokumentumok” 2.3. pontja értelmében: **a hálózati csatlakozással szerződéssel rendelkező rendszerhasználóval kötött, a 9. pont 9.7. alpontja szerinti csatlakozási pont közös használatára vonatkozó megállapodás egyszerű másolati példánya és a 9. pont 9.7. alpontja szerinti csatlakozási pont közös használatára vonatkozó megállapodásban részes rendszerhasználó által kötött, olyan tartalmú hálózati csatlakozási szerződés egyszerű másolati példánya, amely alapján a kérelemben szereplő technológia és teljesítmény csatlakozása biztosítható.**

A VET 90/C. § (3) bekezdése alapján a villamosenergia-tárolásra és a villamosenergia-tároló üzemeltetőre – eltérő rendelkezések hiányában – az e törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban a termelésre és a termelőre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

A VET 90/C. § (2) bekezdése alapján a villamosenergia-tárolói engedély határozott időre szól.

A Hivatal a kérelmet és annak alátámasztásául szolgáló okiratokat megvizsgálta, és a lefolytatott engedélyezési eljárás során megállapította, hogy az Engedélyes megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért az Engedélyt kiadta.

E határozatot a Hivatal a VET 159. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki.

E határozat a VET 4. § (2) és (3) bekezdésében, a 74. § (1) bekezdés I) pontjában, a 75. § (1) bekezdésében, a 80. §-ában, a 90/C. § (1) és (2) -bekezdésében, valamint a Díjrendelet 1. számú melléklet B) táblázat 153. pontjában foglalt rendelkezésen alapul.

A VET 80. § (3) bekezdése alapján a 0,5 MW és az ezt meghaladó névleges teljesítőképességű villamosenergia-tárolónak a magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 37. pontja szerinti kivitelezése (a továbbiakban: **kivitelezés**) csak a jogerős villamosenergia-tárolói összevont engedély közlését követően kezdhető meg.

A VET 152. § (1) bekezdése alapján az engedélyesek, a Hivatal által nyilvántartásba vett piaci szereplők, a villamos energiához kötődő származtatott ügyletek kapcsán az adott termékek kereskedését biztosító piacot működtető szervezet, az e törvény szerint nem engedélyköteles kiserőművek, vagy villamosenergia-tárolók, a 2011. október 1-je előtt létesített nem engedélyköteles magánvezeték üzemeltetője, az integrált villamosenergia-ipari vállalkozások és az engedélyesek által a 94. § alapján kiszervezett tevékenységet végző személyek kötelesek a miniszter és a Hivatal részére megadni e törvényben, valamint jogszabályban meghatározott és a feladatai ellátásához szükséges információkat. Az adatszolgáltatás tartalmát és formáját jogszabály és a Hivatal határozza meg.

A Hivatal az Engedélyest a villamosenergia-tároló kivitelezésének megkezdése, valamint az E-Építési napló megnyitása kapcsán az 1. számú mellékletben foglalt adatszolgáltatásra hívja fel a VET 152. § (1) bekezdése alapján.

A 2024. január 1-jétől hatályos VET Vhr. 53. § (3) bekezdése alapján az Engedélyes a VET 74. §-ában meghatározott engedély iránti kérelemben megjelöli a VET 3. § 81. pontjában meghatározott tényleges tulajdonost.

A VET 3. § 81. pontja alapján a tényleges tulajdonos: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontjában meghatározott személy.

A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: **MEKH tv.**) 3. § (2) bekezdés c) pontja, illetékességét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontja és 1. § (3) bekezdés b) pontja, illetve a MEKH tv. 1. §-a határozza meg.

Az eljárási költségről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 81. § (1), valamint 129. § (1) bekezdése alapján kellett rendelkezni.

Jelen határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közlés napján véglegessé válik.

Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést. Az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése jelen döntés ellen közigazgatási per indítását teszi lehetővé. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra, a kötelező jogi képviselőre vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 77. § (1) és (2) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja, 27. § (1) bekezdés b) pontja alapján adta meg.

A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincsen.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetékének mértékét és a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

A keresetlevél benyújtásához szükséges űrlap alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatás a digitális állampolgárság egyes szabályairól szóló 321/2024. (XI.6.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdésén, valamint a Kp. 48. § (1) bekezdés I) pontján alapul.

A Hivatal – összhangban az Ákr. 85. § (3) bekezdésével – a döntést a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben meghatározott elektronikus úton kézbesíti.

A véglegessé vált határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételét a Hivatal a VET 168. § (6) bekezdése, valamint a VET Vhr. 118. § (2) bekezdése alapján rendelte el.

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Králik Gábor
energetikáért felelős
elnökhelyettes

Mellékletekkel (I.19. fejezetben felsorolva)

Kapják elektronikusan:

Engedélyes

Meghatalmazott

MAVIR Zrt. (tájékoztatásul)

ELMŰ Hálózati Kft. (tájékoztatásul)

Hivatal, Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály

Hivatal, Statisztikai Főosztály

Hivatal, Fenntartható Fejlődés Főosztály

Hivatal, Irattár

1. számú melléklet

A Hivatalnak benyújtandó dokumentumok

1. Jelen Engedély kézhezvételét követő 5 napon belül az Engedélyes cégjegyzésre jogosult képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában tett, cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a villamosenergia-tároló kivitelezése, létesítése, illetve a villamosenergia-tároló létesítéséhez köthető munkálatok nem kezdődtek meg az Engedély kiadása előtt,
2. Az E-Építési napló megnyitását követő 5 napon belül az építési napló megnyitásáról szóló, annak időpontját is tartalmazó, hitelt érdemlő naplóbejegyzést,
elektronikus úrlapon a „Személyre Szabott Ügyintézési Felület”-en (SZÜF) keresztül:
https://www.magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=c53ae0b7-8d1b-4855-8742-b78845d7d7e7

A villamosenergia-tárolás és -kisütés megkezdését követő 30 napon belül benyújtandó dokumentumok, adatok felsorolása:

1. Jelen Engedély mellékleteiben szereplő adatok, amennyiben az engedély kiadása óta megváltoztak.
2. A tárolt villamosenergia értékesítésének kezdő időpontja.

2. számú melléklet

A villamosenergia-tároló beruházás adatai

Beruházás adatai		
Beruházás kezdetének tervezett időpontja		2026.03.21.
Az üzembe helyezés várható kezdő időpontja		2026.04.30.
Kereskedelmi üzem kezdetének tervezett időpontja		2026.04.30.

3. számú melléklet

Az Engedély tárgyát képező villamosenergia-tároló összefoglaló adatai

Tároló általános adatai		Adatok
A tároló neve		Fót 5460/34 Villamosenergia-tároló
Telephelye		Fót 5460/34 hrsz.
Önálló tároló telepítése	igen/nem	nem
Tároló telepítése meglévő hálózati elemhez kapcsolódva	igen/nem	igen, kiserőmű
Meglévő hálózati elem adatai (MW, telephely, név)		0,42 MW napelemes kiserőmű
Meglévő tároló bővítése	igen/nem	nem
Tároló műszaki adatai		
Beépített névleges teljesítőképessége	MW	1
Beépített névleges tárolókapacitása	MWh	2,097
Névleges töltési teljesítménye	MW	1
Névleges kisütési teljesítménye	MW	1
HCSSZ: betáplálásra rendelkezésre álló telj.	MVA	0
HCSSZ: vételezésre rendelkezésre álló telj. (tároló)	MVA	1,600
Technológiája		akkumulátor alapú villamosenergia-tároló
A tároló műszaki felépítése		
Főberendezései		
Akkumulátor telepek	db	9
Inverterek	db	2
Főtranszformátorok	db	0
A tároló energetikai hatásfoka		
töltés esetén	%	98,2
kisütés esetén	%	98,2
Villamosenergia átviteli hely		Fogyasztói állomásban elosztói középvezetőségű kábel végelzárója

4. számú melléklet

Az alapvető eszközök adatai / tárolói főberendezések adatai

1. INVERTEREK

Helyszám		1..2
Típus		PWS1-500KTL-EX-8M1
Gyártó		Sinexcel
Gyártási év		Nincs adat
Inverterek száma	db	2
Egy inverter névleges AC-teljesítmény ($\cos\phi = 1$)	MW _e	0,500
Összes beépített teljesítmény	MW _e	1,00
Kimeneti feszültség	V _{AC}	380/400
Hálózati frekvencia	Hz	50
Lekapcsolás időtartama a közcélú hálózati feszültség eltűnésekor	s	150
Visszakapcsolódás megkezdésének időtartama a közcélú hálózati feszültség visszatérésekor	s	300
Maradó élettartam	dátum	20 év

2. AKKUMULÁTOROK

Helyszám		1...9
Típus		MF166280HV2
Gyártó		CATL
Gyártási év		Nincs adat
Egyedi cellák adatai		
Névleges kapacitás	Ah	280
Névleges feszültség	V	166,4
C-rate, töltés (folyamatosan igénybe vehető)		0,5
C-rate, kisütés (folyamatosan igénybe vehető)		0,5
Tervezett élettartam	év	
Tervezett ciklusszám az élettartam alatt	db	8 000
Egyedi cellák száma	db	9
Összes beépített kapacitás	MWh	2,097
Maradó élettartam	dátum	20 év

3. TÁROLÓI HÁLÓZATI EGYSÉGEK

3.1. Főtranszformátor (Meglévő)

(A villamosenergia-tároló a telephely már meglévő 1600 kVA teljesítményű 22/0,4 kV feszültségű transzformátorának kisfeszültségű oldalára csatlakozik.)

3.2. Kapcsoló/átalakító állomás adatai

Schneider gyártmányú, Schneider RM6-DI típusú közepfeszültségű kapcsolóberendezés. Feszültség: 22/04 kV.

Mezők száma: 3

Gyűjtősinek száma: 1

3.3. Nyomvonalas létesítmények

Konverter-BESS elosztó között: kisfeszültségű NYY-J 6x4x240 mm² – 7 méter

BESS elosztó – BHTR KIF tér között: kisfeszültségű NYY-J 8x4x300 mm² – 25 méter

4. TÁROLÓI HÁZIÜZEM

A segédüzemi ellátás 0,4 kV-os feszültségen történik.

Akkumulátoros villamosenergia-tároló segédüzem ellátás igénye 100 kW.

Főbb segédüzemi berendezések: tápegységek, router, switch, hálózatanalizátor, PLC

5. számú melléklet

Villamos energia csatlakozási pont, mérési pont az Engedélyes és a hálózati engedélyes között

Csatlakozási pont

Fogyasztói állomásban elosztói közép feszültségű kábel végelzárója
Csatlakozási pont koordinátái

Y: 659397

X: 249432

Mérési pont

Rendszerhasználó tulajdonában lévő transzformátor állomás, elosztói tulajdonú
elszámolási mérés.

Hálózati engedélyes

ELMŰ Hálózati Kft.